
A.O.R.
C.I.C.C.S.
ELETTRICISTA
TECNICO DAT
U.O. O.S.O.
UOPPR
Effettua telefonata al CICCS Help Desk: tel. 6999 A completamento della procedura, la UO richiedente, dovrà formalizzare la medesima richiesta attraverso il sistema informativo
Orario servizio CICCS
si
no
Attiva gli elettricisti e si accerta della risoluzione del guasto
Deviazione delle chiamate alla Control Room -attiva gli elettricisti
Legge sul sistema la chiusura
Appena cessano le attività mediche e prima dell'inizio di un nuovo intervento attiva la ditta manutentrice, ricerca ed elimina la causa del guasto e attiva il tecnico del DAT che si accerta della risoluzione del guasto
A seguito dei controlli e verifiche comunica cessazione allarme. In caso di difficoltà nel ripristinare il funzionamento avvisa la U.O. O.S.O. e UOPPR
Chiude la richiesta
Attiva disposizioni necessarie
Attiva disposizioni necessarie
Legge sul sistema la chiusura dell'emergenza